

Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH

Laboratorium für: Bituminöse und mineralische Baustoffe, anerkannt nach RAP Stra,
Betonprüfstelle E + W, Bodenmechanik, Kernbohrungen in Asphalt und Beton



Baustoffprüfstelle Dreiländereck GmbH - Hohleichenrain - 35708 Haiger

Hohleichenrain

35708 Haiger

Telefon: 02773 / 5056

Telefax: 02773 / 6984

e-mail: info@baustoffpruefstelle.com

BPS Baustoff- u. Prüfberatung
Am Kleiberg 14
37412 Hörden

Zeichen: sche/sg

vom : 04.03.2016

Prüfbericht Nr.: BK 44/16

Prüfung von: **Erweichungspunkt Ring und Kugel**

Bauvorhaben: **Projekt: 15496 R/1**

Entnahmestelle(n): durch Auftraggeber
Antragsteller: wie Anschrift - Herr Utnehmer
Auftrag vom: 29.02.2016
Lieferwerk: -
Eignungsprüfung: -
Einbaufirma: -
Entnahmedatum: durch Auftraggeber
Probeneingang: 29.02.2016
Art der Probe: 30 Asphaltausbaustücke
Probe Nr. MP 19 bis MP 48
Seitenzahl: 3 Textseiten
Anlagen: keine
-
Besonderheiten: -

Telefon: Haiger (02773) 5056
Telefax: Haiger (02773) 6984
e-mail: info@baustoffpruefstelle.com

Geschäftsführer:
Hella Scheel
Dipl.-Ing. (FH) Mario Scheel

Bankkonten:
Volksbank Daaden
IBAN: DE88 5739 1200 0020 6850 00
BIC: GENODE51DAA
Bezirkssparkasse Haiger
IBAN: DE985 165 0045 00000 82222
BIC: HELADEF1DIL

Untersuchungsergebnisse Ring und Kugel-Werte

Projekt-Nr.	Probennummer	R u. K - Werte in C°		
		links	rechts	Mittelwert
15496 R/1	MP 19	67,4	67,8	67,6
	MP 20	64,3	63,9	64,1
	MP 21	64,7	64,7	64,7
	MP 22	66,1	66,7	66,4
	MP 23	65,4	65,3	65,4
	MP 24	64,7	64,3	64,5
	MP 25	65,1	64,7	64,9
	MP 26	64,7	65,4	65,1
	MP 27	61,7	62,2	62,0
	MP 28	64,7	64,6	64,7
	MP 29	69,7	69,5	69,6
	MP 30	62,4	62,5	62,5
	MP 31	69,6	69,5	69,6
	MP 32	67,1	67,4	67,3
	MP 33	68,1	67,8	68,0
	MP 34	70,6	70,8	70,7
	MP 35	69,7	70,4	70,1

15488 R	MP 36	70,0	69,8	69,9
	MP 37	69,6	69,5	69,6
	MP 38	69,9	69,6	69,8
	MP 39	65,4	65,5	65,5
	MP 40	64,9	65,1	65,0
	MP 41	63,6	63,9	63,8
	MP 42	69,8	69,8	69,8
	MP 43	69,5	69,3	69,4
	MP 44	67,3	67,7	67,5
	MP 45	67,8	66,4	67,1
	MP 46	71,4	71,8	71,6
	MP 47	70,3	70,0	70,2
	MP 48	70,5	70,7	70,6

Der Prüfstellenleiter:

Dipl.-Ing. M. Scheel

