



### Planfeststellungsverfahren (PFV) 380-kV-Leitung Conneforde – Cloppenburg – Merzen

#### Planfeststellungsabschnitt (PFA) 4: Umspannwerk Cappeln\_West – Landkreisgrenze Cloppenburg/Osnabrück LH-14-326

##### Anlage 2.3 - Übersichtsplan Schutzgut Menschen

#### VORHABENSBEZOGENE ANGABEN <sup>1</sup>

##### Geplantes Vorhaben

Geplante Trasse (Stand 30.06.2021)

**Nr.** Mittelachse Neubau mit Winklabspannmast/Tragmast

**Varianten**  
Hase Ost (Mast Nr. 34 - 43)  
Trentlager Kanal Ost (Mast Nr. 46 - 49)

**Untersuchungsraum <sup>2</sup>**  
500 m beiderseits der geplanten Trassenachse  
500 m beiderseits der Variante Hase Ost / Trentlager Kanal Ost

##### SCHUTZGUT MENSCHEN - WOHNEN <sup>3</sup>

Darstellungsbereich Abstände zu Wohngebäuden

**Abstandsvorgaben zum Wohnumfeldschutz**  
400 m (Wohngebäude im Innenbereich)\*  
200 m (Wohngebäude im Außenbereich)\*\*

**Erläuterungen:**  
\* gem. Abschnitt 4.2 Ziff. 07 Satz 6-8 LROP und § 4 Abs.2 Nr.1 BBPlG  
\*\* gem. Abschnitt 4.2 Ziff. 07 Satz 13 LROP und § 4 Abs.2 Nr.2 BBPlG  
Abstände zur Trassenmittelachse: in den Darstellungsbereich hineinragende Abstände werden vollständig dargestellt

nachrichtlich PFA3:  
Ersatzneubau 110-kV-Leitung Avacon  
**Nr.** Mittelachse mit Masten (Winklabspannmast/Tragmast/Endmast)

nachrichtlich, nicht Bestandteil des Verfahrens  
Hase West (Mast Nr. 34V - 43V)  
Trentlager Kanal West (Mast Nr. 46V - 50V)

nachrichtlich, nicht Bestandteil des Verfahrens  
500 m beiderseits der Variante Hase West / Trentlager Kanal West

##### SONSTIGE PLANZEICHEN <sup>4</sup>

Landkreisgrenze  
Gemeindegrenze  
Planung Umspannwerk <sup>1</sup>

**Quellenangaben:**  
1 TenneT Planung  
2 Gutachterliche Erhebung, Untersuchungsraum Schutzgut Menschen - Wohnen  
3 Ableitung aus Daten der Städte und Gemeinden und ALKIS Daten Gebäude, LGLN 2022  
4 ATKIS Basis DLM © LGLN, 2020

Hintergrundkarte: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen TK25 © LGLN, 2017 aktualisiert um ALKIS Daten Gebäude und Verkehr 2020

### Anlage 2.3 Übersichtsplan Schutzgut Menschen

Aufgestellt Bayreuth,	09.09.2022	Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit vom .....	
i.V.	i.V.	bis .....	
Firma	Maßstab: 1 : 40.000	Einheit: Meter	Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden
	Datum	Name	Gemeinde: .....
	Bearb. 11.08.2022	IBL, uj	Dienstsiegel/Unterschrift .....
	Gepr. 12.08.2022	IBL, dp	
	Zustand	Gültig	
			Planfeststellungsbehörde
Zust.	Änderung	Datum	Name
			Blatt 1/1